


비계 해체 중 작업발판과 함께 떨어져 사망

공 사 명	○○근린생활시설 신축공사	발생일시	2018. 6.
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 소재	공사규모	지상○층
재해개요	2018.6. 경 경북 소재 ○○근린생활시설 신축공사 현장에서 외부 비계 해체작업 중 비계공이 해체한 작업발판을 지면으로 던지다가 작업발판 고리가 장갑에 걸리며 작업발판과 함께 지면(H=5.7m)으로 떨어져 병원 치료 중 2018.9. 경 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책

- 안전한 작업방법 사용
 - 비계를 해체하는 작업을 하는 경우 자재를 내릴 때 비계 작업 발판 상하로 근로자가 위치하여 자재를 전달하여 내리는 안전한 작업방법으로 작업을 실시
 - 비계 해체작업시 상부 작업발판을 해체하고 단부 안전난간을 해체하는 안전한 작업방법으로 작업을 실시
- 개인 보호구 착용
 - 근로자가 추락할 위험이 있는 작업을 하는 경우 안전모 및 안전대를 지급 및 착용토록 조치
 - 부득이 난간을 해체하여야 하는 경우 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락 위험 방지 조치