


독립하여 서있던 콘크리트 벽체가 넘어지며 작업자가 깔려 사망

공 사 명	000000	발	2018.02.12.(월) 15:00경
재해형태	깔림	재해정도	사망 1명
소 재 지			지상 1층
재해개요	2018 02 12 () 15:00 000000 가 가 가		

재해상황도



안전대책

- 구축물 시공 시 설계도서 준수
 - 구축물 등 시공하는 경우 설계도서 및 시방서에 따라 시공하여야하며, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 따른 구조기준을 준수했는지 확인
- 구축물이 가지고 있는 잠재위험요인에 대한 예방조치 실시
 - 설계변경 등 작업여건이 변경되는 경우, 잔여공정에 미치는 영향에 대한 안전성평가 및 잠재위험요인에 대한 예방조치 후 작업 진행