


작업발판 설치 중 비계에서 추락			
공 사 명	○○○○○○○○ 증축공사	발생일시	2021.05.
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	대구시	공사규모	작업발판 설치
재해개요	2021.05. 증축공사 현장에서 주차 리프트 최상층(4층)에서 작업발판을 설치하던 중 실족하여, 11.6m 아래 PIT바닥으로 떨어져 사망함		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 추락에 의한 위험 방지조치 실시 ○ 비계 조립 작업시 안전조치 실시후 작업 수행 ○ 비계의 조립 및 해체 작업시 자격여부 확인 후 작업수행		