

## 철근 운반 중 지게차가 넘어지면서 운전원이 떨어지는 철근에 협착

공사명	○○○○건설(주) ○○○○아파트신축	발생일시	2018. 4.
재해형태	협착	재해정도	사망 1명
소재지	경북 소재	공사규모	아파트 ○개동, ○○○세대
재해개요	2018. 4.경 경북 소재 ○○○○건설(주)가 시공하는 ○○○○아파트 신축공사현장에서 협력업체인 ○○건설(주) 소속의 재해자가 지게차에 철근(D10mm, 3.76ton)을 싣고 경사진 가설도로에서 좌회전하다가 지게차가 중심을 잃고 넘어지려하자, 지게차에서 내려 대피하던 중 지게차가 넘어지면서 떨어지는 철근에 깔려 사망한 사고임		

### 재해상황도



<b>안전대책</b>	1) 유자격자에 의한 지게차 운전 - 사업주는 4.5톤 지게차를 운전할 경우 「건설기계관리법」에 따라 건설기계 조종사 면허를 받은 자로 하여금 조종하도록 관리 감독하여야 한다. 2) 장비유도자 배치 - 사업주는 지게차를 사용하는 작업을 할 때 지게차가 넘어져 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 경우에는 장비 유도자를 배치하여야 한다.
-------------	--