


이동식비계 위에서 안전난간설치 작업 중 떨어짐

공 사 명	○○○ ○○○○○○ 건립공사	발생일시	2018. 9.
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 소재	공사규모	근린생활시설

재해개요
2018. 9. 경 경북 소재 ○○○○○○ 신축공사 현장에서 재해자가 지하층 기계실 배관 보온공사를 위해 이동식비계 안전난간대 설치작업 중 이동식비계 1단 작업발판 위에서 콘크리트 바닥으로 떨어져 (h=1.7m) 사망한 사고임

재 해 상 황 도



안전난간대를 설치하려다 콘크리트바닥으로 떨어진(h=1.7m) 것으로 추정됨

안전대책

- 안전모 지급 및 착용 실시
 - 사업주는 근로자가 고소작업 등 떨어질 위험이 있는 경우 안전모를 근로자에게 지급하고 착용토록 해야 함
- 작업방법 개선
 - 이동식 틀비계 안전난간을 설치하는 경우 지면에 서서 안전난간을 설치하는 안전한 작업방법으로 작업을 실시