


지하 1층 개구부에서 추락

재해개요

2021년 3월 00시 00분 소재 건설현장 지하1층 개구부 상부에서 지하4층 발전기실 바닥 콘크리트로 추락(13m)하여 병원 이송중에 사망한 재해임.

관 련 사 진



안전대책

○ 개구부 등의 방호조치 실시

- 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 충분한 강도를 가진 안전난간 또는 덮개 등의 방호 조치를 하여야 한다.
- 안전난간 등을 설치하는 것이 매우 곤란하거나 작업의 필요상 임시로 난간 등을 해체하여야 하는 경우 추락방호망을 설치하여야 한다.
- 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락할 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.