

※ 본 시험결과는 유사물질 사용 사업장의 안전보건 관련 업무 활용을 위하여 작성된 것으로 인/허가, 선전(홍보) 등 상업적 목적이나 법적요건으로 사용할 수 없습니다.

또한, 관련 시험규격에 적용된 시료에 한하여 얻어진 결과로 동일한 물질의 물리적 위험성을 대표하지 않기 때문에 사용시 유의하시기 바랍니다.

• 물질명 : 1,3-dioxolane

시험항목	시험결과	시험장비	시험규격
인화점	-2.5 °C	인화점 시험장치 (TAG)	KS M 2010
폭발하한계	2.87 %	폭발하한계 시험장치	ASTM E 681