

콘크리트 타설용 강관비계 해체작업 중 추락하여 사망			
공 사 명	△△주상복합 신축공사	발생일시	2019.01.16.(수), 08:20경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 ○○시	공사규모	아파트 3개동, 오피스텔 2개동, 판매시설 1개동
재해개요	○2019.01.16.(수), 08:20경 경기도 ○○시 소재 △△주상복합 신축공사 현장에서 재해자(만54세, 콘크리트공)는 지하 4층 주차장 합벽거푸집 콘크리트 타설용 강관비계 위에서 작업발판을 해체하던 중 약 3.6m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어져 병원으로 후송 후 입원 치료 후 요양 중 2019.12.23.(월), 19:30경 사망한 재해임.		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 추락방지 조치 실시 철저 - 사업주는 강관비계 해체 작업 등과 같이 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에서 작업시 안전대를 착용 후 안전대 부착설비에 안전하게 걸어서 사용할 수 있도록 해야 함.		