

P.C 판넬 설치작업 중 판넬에 깔림

공사명	00 00 000 00 0 아파트 신축공사	발생일시	2020.03.11.(수) 11:00경
재해형태	깔림	재해정도	사망1명
소재지	00시 00면 00리 소재	공사규모	9개동 642세대 (지하5층, 지상20층)

- 재해개요**
- 2020.3.11.(수) 11:00분경 00시 00면 00리 소재 (주)00건설개발이 시공하는 「0000 000 00 0 아파트」 신축현장에서
 - 협력업체 소속 재해자(판넬공.남.44세)가 제7호 옹벽 절토부에 영구식 앵커 P.C판넬 설치작업 중 판넬 후면의 버팀목이 부러져 넘어지면서
 - P.C판넬에 깔려 병원으로 후송하였으나 2020.3.12.(목) 사망한 재해임.

재 해 상 황 도



- 안전대책**
- **중량물 작업계획서 작성 및 준수 철저**
 - 사업주는 P.C판넬 옹벽 설치작업 시 전도·협착 등의 위험을 예방할 수 있는 중량물 취급 작업계획서를 작성하고 그 내용을 해당 근로자에게 알려야 함.
 - 또한 사업주는 P.C판넬이 넘어지지 않도록 전도방지조치를 철저히 하여야 함.