


## 이동식 사다리에서 올라오던 중 떨어짐

<b>공 사 명</b>	○○○증축공사	<b>발생일시</b>	2021년 1월
<b>재해형태</b>	떨어짐	<b>재해정도</b>	사망 1명
<b>소 재 지</b>	경북 ○○군	<b>공사규모</b>	지하1, 지상2층
<b>재해개요</b>	○ 지하 방수작업 완료 후 이동식 사다리를 사용하여 지상1층으로 올라오던 중 약 2.8m 아래 바닥으로 떨어짐		

### 재 해 상 황 도



- **사고예방 대책**
- **이동식 사다리 사용 시 안전조치 철저**
    - 통로 목적으로 이동식 사다리를 설치하는 경우, 기울기(75도 이하), 상단 걸침 길이(60cm 이상) 및 사다리 미끄럼 방지 조치를 하여야 함.
  - **밀폐공간 작업 시 환기 및 보호구 착용 철저**
    - 밀폐공간 내 유해가스로 중독 우려가 있을 경우, 작업 전·중 충분히 환기를 실시하고 유해가스 농도를 측정하여야 함.
    - 작업자가 유해가스로 추락할 우려가 있는 경우, 호흡용 보호구(송기마스크 또는 공기호흡기에 한함) 착용, 안전대 및 구명밧줄을 사용하도록 하여야 함.