

기계식 주차장내 ○○감지기 교체작업 중 대차에 끼여 사망

재해개요

○○시 ○○○구 소재 ◇◇◇오피스텔 지하 1층 기계식 주차장에서 피해자가 화재 감지기 교체 작업에 사용한 사다리 정리 중, 기계식 주차장치의 불시 작동으로 대차와 바닥 사이에 끼어 사망

재해발생 상황도



[재해발생 상황도]

재해발생 원인

- 기계식 주차장 내부작업 시 운전정지 미실시
- 기계식 주차장 관리감독 미흡

동종재해 예방대책

- 기계·설비 내부작업 시 운전정지
 - 기계식 주차장치 내부에서 작업을 하는 경우에는 전원을 차단하여 운전을 정지하고 조작반에는 “작업 중 조작금지” 표지설치 및 “잠금장치” 설치
- 기계식 주차장 관리감독 철저
 - 기계식 주차장 작업매뉴얼을 사업장에 비치하여 근로자가 작업 전 안전 수칙과 작업매뉴얼을 숙지하고 작업을 실시할 수 있도록 관리감독 철저