

현수막 설치중 떨어짐

공 사 명	호텔○○○○8층 야외 대형현수막 설치공사	발생일시	2021.03.25.(목) 08:05
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	대구시	공사규모	현수막 설치
재해개요	2021. 03. 25(목) 08시 05분경 대구시 소재호텔○○○○8층 야외 대형현수막 설치공사 현장에서 호텔 현수막 설치를 위해 파라펫 위에서 현수막 설치 작업중 몸의 중심을 잃어 지상1층 상부 캐노피에 떨어져 사망함		

재 해 상 황 도



안전대책

- 위험성 평가를 통한 사전 위험요인 파악 및 대책 수립
- 추락방지조치 철저
- 개인보호구(안전모 및 안전대) 지급 및 착용