




■ 최근 10년간('11~'20) 관내에서 82건의 중대재해 발생

■ 공정별 중대재해 현황('11~'20)

비계 설치 및 해체	거푸집 설치 및 해체	내부 (고소)작업	외부 (고소)작업	기타 작업 (운반, 청소 등)
3	14	23	23	19

중대재해 사례

비계 설치 및 해체	거푸집 설치 및 해체	내부 (고소)작업	외부 (고소)작업
			
13년 낙하물방지망의 강관을 밟고 비계 해체 작업 하던 중 떨어져 사망	15년 설치된 거푸집 프레임을 밟고 다른 거푸집을 설치 하던 중 떨어져 사망	15년 덕트 해체 작업을 하던 중 이동식비계에서 떨어져 사망	17년 달비계를 이용하여 외벽 작업을 하던 중 로프가 파단 되어 떨어져 사망

■ 자체 점검 체크리스트

구분	점검내용		점검결과		조치사항
			적정	부적정	
공통	개인 보호구를 착용하고 작업 하는가? (안전모, 안전화, 안전대 등)				
	추락 위험이 있는 구간에 추락방호조치를 하는가? (작업발판, 안전난간, 추락 방호망, 낙하물방지망 등)				
비계 작업	비계 설치 및 해체 시 안전작업수칙 준수사항을 이행 하는가?				
	비계의 무너짐 방지를 위하여 벽이음, 밀둥잡이, 교차가새를 설치하는가?				
	비계 설치 시 낙하물방지망, 수직보호망 등을 설치하고 정상적으로 사용하는가?				
	근로자가 안전하게 이동 할 수 있는 승강통로를 설치하는가?				
거푸집 · 동바리	거푸집 · 동바리 설치 및 해체 시 안전작업수칙 준수사항을 이행하는가?				
	거푸집 · 동바리 설치 및 해체 시 적합한 작업발판 사용하는가?				
	동바리 설치 시 인증된 규격품을 사용하는가?				
	동바리의 수직변위를 방지하기 위하여 수평 연결재를 설치하는가?				
	붕괴 및 침하를 방지하기 위하여 깔목 등을 이용하여 견고하게 고정하는가?				
고소 작업	지붕	지붕 설치 · 마감 작업 시 단부에 추락방호조치를 하는가?			
	사다리	A형 사다리 이용 작업 시 안전모 착용 및 2인 1조 작업을 하는가?			
	이동식비계	작업발판과 안전난간을 견고하게 설치하고 전도 방지조치를 하는가?			
	달비계	지지로프를 2개소 이상 견고하게 묶고, 클립으로 체결하는가?			
	개구부	추락 위험이 있는 개구부에 안전난간을 설치하는가?			

* 해당하는 설비에 대하여 자체적으로 점검 후 위험요인에 대하여 개선하여 주시기 바랍니다.

사업장 명 : 점검자 : 점검 일자 : 2021. . .

※ 업종별 자체점검표와 관련 참고자료는 하단의 QR코드를 통해 다운로드 받으실 수 있습니다.