


최근 건설현장 사망사고 사례

- 안전보건공단 충북북부지사 -

【 사망재해 발생형태 (관내 5년간 사고사망자 기준) 】



○ 건설업 **사고사망자의 60%가 떨어짐(추락)**으로 발생

※ 사고사망자 40명 중 24명 떨어짐 사망

- 지붕, 비계, 철골구조물, 사다리, 개구부 등에서 떨어짐

※ 떨어짐(추락) 24명, 무너짐(붕괴) 6명, 맞음(낙하·비래) 4명, 끼임 2명 순으로 발생



〈 충주시 소재 〉

○ 2022.02.21.(월) 15:30경 골프장 조명탑 설치를 위해 컨테이너에 적재된 자재 하역 중 줄걸이 등의 작업을 수행하던 작업자가 **컨테이너 단부에서 지상 바닥으로 떨어지면서(H≈1.35m) 머리를 다쳐 사망함**

- 【 예방대책 】
- ① 부재 형상 등에 대한 사전조사 후 안전한 작업방법이 포함된 작업계획서 작성 및 준수
 - ② 작업지휘자 또는 유도자 배치
 - ③ 안전모 등 개인보호구 착용 관리감독 철저



〈 제천시 소재 〉

○ 2022.03.15.(화) 15:30경 화물트럭 주차장 건물(지상 1층) 해체를 위해 슬레이트 지붕 철거 중 **노후로 인해 강도가 취약한 슬레이트가 파손되면서 작업자가 지상 바닥으로 떨어져(H≈4.8m) 병원에서도 치료하였으나 2022.03.21.(월) 사망함**

- 【 예방대책 】
- ① 해체건물 구조 등에 대한 사전조사 후 추락 등의 위험이 없는 작업계획서 작성 및 준수
 - ② 지붕 공사 시 추락방호망, 안전대 부착설비 등 추락방지시설 설치
 - ③ 안전모 착용 및 안전대를 걸고 작업하도록 관리감독 철저

※ 사고예방 Key Point : 안전난간·방망 설치, 안전모·안전대 착용 등 기본 안전기준 준수