

설비 해체 중 추락하여 1명 사망

공사명	OOOO 설비 이전 공사(가칭)	발생일시	2023. 11. 23.(목) 14:30경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소재지	전라북도 김제시	공사규모	

재해개요
 2023. 11. 23.(목) 14:30경 전북 김제시 소재 「OOOO 설비 해체 및 이전(가칭)」 동료작업자와 함께 강관파이프의 버팀대를 절단하는 작업 중 버팀대가 절단되는 순간 강관파이프가 처지며 쿨링타워 상부에서 강관파이프를 잡고 있던 재해자가 몸의 중심을 잃고 콘크리트 바닥으로 추락한(H=4.7m) 재해임.

재 해 상 황 도



안전대책

- 추락의 방지(안전보건규칙 제42조)
 - 설비 상부에서 해체 작업을 할 경우 추락 방지를 위하여 안전대를 지급·착용하도록 하고, 안전대를 안전대 부착설비에 부착한 상태에서 작업을 실시하여야함.
- 보호구의 지급(안전보건규칙 제32조)
 - 높이 2m 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 작업을 할 경우 안전모, 안전대 등의 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야함.